

Отчет

об устранении нарушений выявленных в ходе плановой проверки

ФМБА России Межрегионального управления № 71 Федерального медико – биологического агентства
(Предписание от 16.02.2022г. № 49)

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Дата устранения	Результат мероприятий, полнота устранения нарушений	Причина неисполнения
1	<p>В соответствии с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» для предупреждения переутомления в течение недели в расписании уроков МБСУВОУ «Школа № 202» предусмотреть облегченные учебные дни в среду или четверг</p>	<p>Предусмотреть облегченные учебные дни в среду или четверг в расписании уроков МБСУВОУ «Школа № 202»</p>	<p>20.06.2022г.</p>	<p>Экспертное заключение № 95 от 20.06.2022г.</p>	
2.	<p>В соответствии с требованиями П.84 Сан ПиН 2.1.3648-21 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст. 11, 28 Федерального закона № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить нормативную величину температуры горячей воды из распределительной сети крана потребителя в моечной ванне для посуды школьного буфета МБСУВОУ «Школа № 202»</p>	<p>Произвести замену оборудования в тепловом пункте МБСУВОУ «Школа № 202»</p>	<p>10.06.2022г.</p>	<p>Протокол лабораторных измерений № 183/Г от 10.06.2022г.</p>	

3.	<p>В соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального закона № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» в учебных кабинетах № 34, 29 МБСУВОУ «Школа № 202» уровни искусственной освещенности учебной доски и поверхностей экранов персональных компьютеров привести в соответствие гигиеническим нормативам</p>	<p>Произвести замену ламп в светильниках</p>	<p>14.06.2022г.</p>	<p>Протокол измерения уровней физических факторов № 185/Г от 14.06.2022г.</p>	
4.	<p>В соответствии с требованиями п. 148 табл. 5.56 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального закона № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить нормативные уровни освещенности территории МБСУВОУ «Школа № 202» в темное время суток во время пребывания детей</p>	<p>Оборудование территории МБСУВОУ «Школа № 202» дополнительным освещением</p>	<p>01.07.2022г.</p>	<p>Протокол измерения уровней физических факторов № 191/Г от 01.07.2022г.</p>	
5.	<p>В соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального закона № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» учебные кабинеты № 45, 43, 42, 29 обеспечить нормативными параметрами микроклимата – температурой воздуха и относительной влажности воздуха</p>	<p>Произвести замену оборудования в тепловом пункте МБСУВОУ «Школа № 202»</p>	<p>10.06.2022г.</p>	<p>Протокол измерения уровней физических факторов № 184/Г от 10.06.2022г.</p>	
6.	<p>В соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к</p>	<p>Исключение из электрической схемы</p>	<p>14.06.2022г.</p>	<p>Протокол измерения</p>	

	<p>организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 141 Таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального закона № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить нормативные уровни коэффициента пульсации освещенности доски в учебных кабинетах № 37.34.46.42.41 и поверхности рабочих столов № 5. 9 в учебном кабинете № 29</p>	<p>светильника балластного сопротивления</p>	<p>уровней физических факторов № 186/Г от 14.06.2022г.</p>	
<p>7.</p>	<p>В соответствии с требованиями п. 2.4.110 СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, 28 Федерального закона № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» туалетную кабину в туалетной комнате для мальчиков на третьем этаже оборудовать дверью</p>	<p>Изготовление и установка двери</p>	<p>15.03.2022г. Дверь установлена</p>	



Директор

С.В. Киршина