

30.11.2021 КНМ № 74210041000001414450



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО**  
**Межрегиональное управление № 71 ФМБА России**

**Предписание**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный**  
**государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)**

«16» декабря 2021 г.

№ 49

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципального бюджетного специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения «Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202», Акта проверки от 16.12.2021 № 89,

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

**предлагаю:**

1 В соответствии с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» для предупреждения переутомления в течение недели в расписании уроков МБСУВОУ «Школа № 202» предусмотреть облегченные учебные дни в среду или четверг.

Срок исполнения: 12.12.2022

2 В соответствии с требованиями п. 84 СанПиН 2.1.3648-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить нормативную величину температуры горячей воды из распределительной сети крана потребителя в моечной ванне для посуды школьного буфета МБСУВОУ «Школа № 202». Представить к проверке протоколы измерений.

Срок исполнения: 12.12.2022

3 В соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в учебных кабинетах № 34, 29 МБСУВОУ «Школа № 202» уровни искусственной освещенности учебной доски и поверхностей экранов персональных компьютеров привести в соответствие гигиеническим нормативам. Представить к проверке протоколы измерений.

Срок исполнения: 12.12.2022

4 В соответствии с требованиями п. 148 табл. 5.56 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить нормативные уровни освещенности территории МБСУВОУ «Школа № 202» в темное время суток во время пребывания детей. Представить к проверке протоколы измерений.

Срок исполнения: 12.12.2022

5 В соответствии с требованиями п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в учебных кабинетах № 45. 43. 42. 29 МБСУВОУ «Школа № 202» обеспечить нормативные параметры микроклимата - температуру воздуха и относительную влажность воздуха. Представить к проверке протоколы измерений.

Срок исполнения: 12.12.2022

6 В соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 141 Таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в МБСУВОУ «Школа № 202» обеспечить нормативные уровни коэффициента пульсации освещенности доски в учебных кабинетах № 37. 34, 46, 42. 41 и поверхности рабочих столов № 5, 9 в учебном кабинете № 29. Представить к проверке протоколы измерений.

Срок исполнения: 12.12.2022

7 В соответствии с требованиями п. 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в МБСУВОУ «Школа № 202» туалетную кабину в туалетной комнате для мальчиков на третьем этаже оборудовать дверью.

Срок исполнения: 12.12.2022

Ответственность за выполнение мероприятий по предписанию возлагается на Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение «Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202» в лице директора Киршиной Светланы Васильевны

должность, лица, на которое возлагается ответственность фамилия, имя, отчество

  
подпись

Специалист-эксперт отдела санитарного надзора  
Межрегионального управления № 71 ФМБА России/



/Глухова С.А.

Старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора  
Межрегионального управления № 71 ФМБА России/



/Архипова И.В.